

§ 7 Bemessung der Rettungswege von Versammlungsstätten
- Rettungswege müssen mind. 1,20 m breit sein, bzw. 1,20 m je 200 Personen

§ 10 Bestuhlung, Gänge und Stufengänge

- In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrückbar sein.
- Sitzplätze müssen mind. 0,50 m breit sein.
- Zwischen den Sitzreihen muss eine lichte Durchgangsbreite von 0,40 m vorhanden sein.
- Seitlich eines Ganges dürfen max. 10 Sitzplätze angeordnet sein => max. 20 Sitzplätze in einer Reihe.
- Der Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten.
- In Versammlungsräumen müssen für Benutzer von Rollstühlen mind. 1% der Besucherplätze bzw. mind. 2 Plätze vorhanden sein. Diesen Plätzen sind Besucherplätzen für eine Begleitperson zuzuordnen.

Vorhandene Fluchttüren und -breiten:
 1 Fluchttüren über das Foyer 1 x 1,55 m
 -> anrechenbar 1 x 1,20 m
 2 Fluchttüren direkt ins Freie 2 x 2,41 m
 -> anrechenbar 2 x 2,40 m

Nachweis der Fluchttürbreite und der Fluchtwegbreite

Saal insgesamt 540 Personen

Bei einer maximalen Belegung mit 540 Personen können zu den jeweiligen Rettungstüren nicht mehr als je 200 Personen zugeordnet werden, somit sind die Fluchtwege mit 1,20 m Breite ausreichend !

Erforderliche Fluchttürbreiten bei 540 Personen
→ 1,20 m Breite je 200 Personen

Vorhandene Fluchttüren und -breiten:

1 Fluchttüren über das Foyer 1 x 1,55 m

→ anrechenbar 1 x 1,20 m

2 Fluchttüren direkt ins Freie 2 x 2,41 m

→ anrechenbar 2 x 2,40 m

→ insgesamt 6,00 m Breite vorhanden

The diagram is a detailed architectural floor plan of a building, likely a school or community center, showing evacuation routes and widths. The plan includes a large hall (Saal) with 17 rows of seating, a stage (Bühne), a foyer, a kitchen (Küche/Theke), and various restrooms. Green arrows indicate evacuation routes from the hall and other areas. Dimensions for door and passage widths are marked, such as 1.20m, 1.55m, 1.82m, 2.00m, 2.41m, and 2.40m. Room numbers and codes are provided, including OKFFB 223,45, OKFFB 222,53, OKFFB 223,45, OK Bühne 224,44, and OKFFB 223,45. The plan also shows a staircase (Treppenh.), an elevator (Aufzug), and a storage area (Stuhllager/Gardrobe).

Oberbergischer Kreis
Der Landrat
Bauaufsichtsamt

alternativ: 540 Sitz- + Stehplätze

Bauherr:	Stadt Bergneustadt		
Projekt:	Begegnungsstätte Krawinkel Saal		
Bauort:	Kölner Strasse 260 51702 Bergeustadt		
Plan:	Bestuhlungsplan VARIANTE 16		
Maßstab: 1 : XX	Blattgröße: A XX	Bearbeitet:	Dipl. Ing. Olthoff
Der Bauherr: Stadt Bergneustadt Der Bürgermeister Bergneustadt, im Januar 2013 Unterschrift  _____ Gerhard Halbe			
Der Planer: Stadt Bergneustadt Hochbauamt Bergneustadt, im Januar 2013 Unterschrift  _____ Dipl. Ing. Iris Olthoff			